

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 01.02.2018 по 28.02.2018

Потребитель:

ТСН "ТСЖ Неделина 20"

Адрес объекта:

ул. Неделина, дом 20

Теплосчетчик:

015005-2

Версия :

2.61

Договорные нагрузки:

Нормативные потери:

Формула расчета тепла:

 $Q = M1*(h1-hxв) - M2*(h2-hxв)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Объем, м3			Температура, °C				Давл., ати		Время, час		Отказы
		V1	V2	V1-V2	t1	t2	dt	txв	P1	P2	работы	отказа	
01.02.18	4.849	410.33	362.71	47.62	61.6	55.3	6.3	5.0	7.7	6.4	24.00	0.00	
02.02.18	4.828	410.09	362.25	47.85	61.4	55.1	6.3	5.0	7.7	6.4	24.00	0.00	
03.02.18	5.107	412.86	359.69	53.17	61.6	55.4	6.2	5.0	7.9	6.6	24.00	0.00	
04.02.18	5.471	416.16	355.31	60.85	61.4	55.2	6.1	5.0	7.9	6.6	24.00	0.00	
05.02.18	4.916	410.67	361.51	49.16	61.7	55.4	6.3	5.0	7.7	6.4	24.00	0.00	
06.02.18	4.828	408.20	361.09	47.11	61.6	55.2	6.4	5.0	7.7	6.4	24.00	0.00	
07.02.18	5.073	410.65	359.09	51.56	61.5	55.1	6.4	5.0	7.7	6.4	24.00	0.00	
08.02.18	4.904	409.10	361.22	47.88	61.6	55.1	6.5	5.0	7.7	6.4	24.00	0.00	
09.02.18	5.005	410.24	360.18	50.06	61.6	55.1	6.4	5.0	7.7	6.4	24.00	0.00	
10.02.18	5.124	411.48	359.27	52.22	61.6	55.2	6.4	5.0	7.8	6.5	24.00	0.00	
11.02.18	5.289	412.91	356.10	56.80	61.2	54.9	6.3	5.0	7.9	6.6	24.00	0.00	
12.02.18	4.969	410.37	360.72	49.65	61.6	55.2	6.4	5.0	7.7	6.4	24.00	0.00	
13.02.18	4.924	409.46	360.33	49.12	61.5	55.1	6.3	5.0	7.7	6.4	24.00	0.00	
14.02.18	5.082	411.58	359.75	51.83	61.6	55.2	6.4	5.0	7.7	6.4	24.00	0.00	
15.02.18	4.959	409.51	360.09	49.43	61.5	55.1	6.4	5.0	7.8	6.5	24.00	0.00	
16.02.18	4.868	409.39	361.62	47.77	61.5	55.1	6.4	5.0	7.7	6.4	24.00	0.00	
17.02.18	5.176	411.82	358.11	53.71	61.6	55.2	6.4	5.0	7.9	6.6	24.00	0.00	
18.02.18	5.332	413.75	355.95	57.80	61.3	55.1	6.2	5.0	7.9	6.6	24.00	0.00	
19.02.18	5.066	411.20	358.91	52.28	61.6	55.3	6.3	5.0	7.7	6.4	24.00	0.00	
20.02.18	4.841	409.07	361.21	47.86	61.6	55.3	6.3	5.0	7.7	6.4	24.00	0.00	
21.02.18	5.015	410.58	359.71	50.86	61.6	55.3	6.3	5.0	7.7	6.4	24.00	0.00	
22.02.18	4.931	409.96	360.92	49.04	61.6	55.2	6.4	5.0	7.7	6.4	24.00	0.00	
23.02.18	5.229	411.81	357.23	54.58	61.6	55.2	6.4	5.0	7.9	6.6	24.00	0.00	
24.02.18	5.029	409.80	359.25	50.55	61.6	55.2	6.4	5.0	7.9	6.6	24.00	0.00	
25.02.18	5.639	415.36	353.51	61.85	61.6	55.1	6.5	5.0	7.9	6.6	24.00	0.00	
26.02.18	5.197	410.84	358.11	52.73	61.6	55.0	6.6	5.0	7.7	6.4	24.00	0.00	
27.02.18	5.165	409.93	358.38	51.55	61.6	54.9	6.7	5.0	7.7	6.4	24.00	0.00	
28.02.18	5.300	411.13	357.13	53.99	61.5	54.8	6.7	5.0	7.6	6.3	24.00	0.00	
Итого:	142.115	11508.22	10059.35	1448.87	61.5	55.2	6.4	5.0	7.8	6.5	672	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, гкал	V1, м3	V2, м3	Траб, ч
28.02.18 24:00	408.663	33753.59	29641.40	1974.46
31.01.18 24:00	266.548	22245.37	19582.05	1302.46
Итого:	142.115	11508.22	10059.35	672.00

Отчетный период: **672ч**Время работы: **672ч**

Суммарное время отказа: **0.00ч** = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Сбой эл-п(Эл) Неисп.(НЕ) Диап.Gv(ДГ) Диап.t(Dt) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика: