04.03.2018 17:52

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 01.02.2018 по 28.02.2018

Потребитель: **ТСН "ТСЖ Неделина 20"**
Адрес объекта: **ул. Неделина, дом 20**
Теплосчетчик: **015005-1** Версия : **2.61**
Договорные нагрузки: Нормативные потери:
Формула расчета тепла: **Q = M1*(h1-h2)**

Дата	Тепл.эн.,	Масса, т			Температура,°C			Давл.,ати		Время, час		Отказы
	Q, Гкал	M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
01.02.18	12.829	1387.16	1391.84	-4.66	63.5	54.3	9.2	7.7	6.5	24.00	0.00	
02.02.18	12.054	1387.78	1391.39	-3.61	61.7	53.0	8.7	7.7	6.5	24.00	0.00	
03.02.18	11.024	1388.41	1391.41	-2.99	59.3	51.4	7.9	7.7	6.5	24.00	0.00	
04.02.18	11.242	1386.36	1388.91	-2.54	60.1	52.0	8.1	7.7	6.5	24.00	0.00	
05.02.18	13.260	1388.13	1390.25	-2.12	64.8	55.3	9.5	7.7	6.5	24.00	0.00	
06.02.18	13.872	1382.00	1384.48	-2.49	66.1	56.1	10.0	7.7	6.5	24.00	0.00	
07.02.18	12.990	1379.60	1381.93	-2.33	63.3	53.9	9.4	7.7	6.5	24.00	0.00	
08.02.18	13.683	1390.25	1392.34	-2.09	64.8	55.0	9.8	7.7	6.5	24.00	0.00	
09.02.18	12.261	1389.02	1391.17	-2.16	61.3	52.5	8.8	7.7	6.5	24.00	0.00	
10.02.18	12.220	1387.41	1389.43	-2.01	61.3	52.5	8.8	7.7	6.5	24.00	0.00	
11.02.18	11.471	1388.13	1390.17	-2.04	59.5	51.3	8.3	7.7	6.5	24.00	0.00	
12.02.18	11.833	1390.63	1392.40	-1.77	60.5	52.0	8.5	7.7	6.5	24.00	0.00	
13.02.18	12.982	1388.53	1390.07	-1.54	63.8	54.4	9.3	7.7	6.5	24.00	0.00	
14.02.18	12.576	1390.76	1391.91	-1.16	62.5	53.5	9.0	7.7	6.5	24.00	0.00	
15.02.18	12.654	1387.22	1388.20	-0.97	62.6	53.5	9.1	7.7	6.5	24.00	0.00	
16.02.18	11.787	1389.84	1390.93	-1.10	60.4	52.0	8.5	7.7	6.5	24.00	0.00	
17.02.18	11.409	1388.91	1390.05	-1.14	59.6	51.4	8.2	7.7	6.5	24.00	0.00	
18.02.18	11.500	1388.50	1389.49	-0.99	60.1	51.8	8.3	7.7	6.5	24.00	0.00	
19.02.18	11.517	1387.45	1388.46	-1.01	60.3	52.1	8.3	7.7	6.5	24.00	0.00	
20.02.18	12.134	1387.09	1387.98	-0.89	62.0	53.2	8.7	7.7	6.5	24.00	0.00	
21.02.18	13.356	1387.54	1388.27	-0.73	64.8	55.2	9.6	7.7	6.5	24.00	0.00	
22.02.18	13.724	1387.38	1387.84	-0.47	66.0	56.1	9.9	7.7	6.5	24.00	0.00	
23.02.18	13.972	1387.08	1387.41	-0.33	66.3	56.3	10.1	7.8	6.5	24.00	0.00	
24.02.18	14.073	1386.10	1386.34	-0.24	66.6	56.5	10.1	7.7	6.5	24.00	0.00	
25.02.18	14.106	1387.31	1387.39	-0.08	66.3	56.2	10.2	7.7	6.5	24.00	0.00	
26.02.18	14.234	1390.30	1390.30	0.00	65.9	55.6	10.2	7.7	6.5	24.00	0.00	
27.02.18	14.264	1390.46	1390.76	-0.30	65.4	55.2	10.3	7.7	6.5	24.00	0.00	
28.02.18	13.909	1394.00	1394.52	-0.51	64.0	54.0	10.0	7.7	6.5	24.00	0.00	
Итого:	**356.938**	**38863.35**	**38905.63**	**-42.27**	**63.0**	**53.8**	**9.2**	**7.7**	**6.5**	**672**	**0.00**	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, гкал	M1, t	M2, t	Траб, ч
28.02.18 24:00	883.958	115353.88	115704.39	1974.50
31.01.18 24:00	527.020	76490.52	76798.77	1302.50
Итого:	**356.938**	**38863.35**	**38905.63**	**672.00**

Отчетный период: **672**ч
Время работы: **672**ч
Суммарное время отказа: **0.00**ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Сбой эл-п(Эл) Неисп.(НЕ) Диап.Gv(ДG) Диап.t(Дt) dt<min(Dt)

Представитель потребителя: Представитель поставщика:

Распечатано программой RAN-MONITOR, версия: **2.08**