

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 24.02.2019 по 17.03.2019

Потребитель: **ТСН "ТСЖ Неделина 20"**Адрес объекта: **ул. Неделина, дом 20**Теплосчетчик: **015005-2**Версия : **2.61**

Договорные нагрузки:

Нормативные потери:

Формула расчета тепла: **$Q = M1*(h1-hxв) - M2*(h2-hxв)$**

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Объем, м3			Температура, °C				Давл.,ати		Время, час		Отказы
		V1	V2	V1-V2	t1	t2	dt	txв	P1	P2	работы	отказа	
24.02.19	5.065	155.71	84.27	71.44	60.4	45.9	14.5	5.0	7.4	5.8	24.00	0.00	
25.02.19	4.637	146.13	84.70	61.43	61.2	46.0	15.2	5.0	7.6	5.9	24.00	0.00	
26.02.19	4.409	142.96	84.63	58.33	60.6	45.6	15.0	5.0	7.6	5.9	24.00	0.00	
27.02.19	4.512	143.87	86.52	57.35	61.9	46.2	15.7	5.0	7.6	5.9	24.00	0.00	
28.02.19	3.907	126.83	79.30	47.52	62.7	46.8	15.9	5.0	6.9	5.3	22.00	2.00Dt	
01.03.19	3.511	108.41	61.55	46.87	61.4	45.9	15.4	5.0	5.5	4.1	24.00	0.00	
02.03.19	4.466	140.47	86.45	54.02	62.3	45.2	17.1	5.0	7.6	5.8	24.00	0.00	
03.03.19	4.679	145.91	86.26	59.66	61.6	45.3	16.3	5.0	7.5	5.8	24.00	0.00	
04.03.19	4.226	135.79	87.08	48.71	62.8	45.4	17.4	5.0	7.6	5.9	24.00	0.00	
05.03.19	2.476	84.22	52.25	31.97	59.7	44.7	15.0	5.0	4.7	3.6	16.00	8.00Dt	
06.03.19	4.202	137.41	87.38	50.02	62.0	45.4	16.6	5.0	7.4	5.7	24.00	0.00	
07.03.19	4.048	132.59	87.46	45.13	62.6	44.9	17.7	5.0	7.4	5.7	24.00	0.00	
08.03.19	4.089	133.75	87.25	46.50	62.6	45.2	17.3	5.0	7.4	5.6	24.00	0.00	
09.03.19	4.278	136.61	87.09	49.52	63.1	45.7	17.3	5.0	7.4	5.6	24.00	0.00	
10.03.19	4.619	143.20	86.54	56.66	62.8	46.0	16.8	5.0	7.3	5.6	24.00	0.00	
11.03.19	4.092	133.58	87.02	46.56	62.7	45.4	17.3	5.0	7.4	5.7	24.00	0.00	
12.03.19	4.124	134.98	87.06	47.92	62.4	45.4	17.0	5.0	7.5	5.7	24.00	0.00	
13.03.19	4.106	134.75	87.27	47.48	62.1	45.0	17.1	5.0	7.4	5.7	24.00	0.00	
14.03.19	4.286	137.75	86.84	50.91	62.3	45.3	17.0	5.0	7.4	5.7	24.00	0.00	
15.03.19	4.067	133.33	87.57	45.76	62.6	45.1	17.5	5.0	7.5	5.7	24.00	0.00	
16.03.19	4.147	135.45	87.28	48.17	62.1	45.0	17.2	5.0	7.4	5.6	24.00	0.00	
17.03.19	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00НД	
Итого:	87.945	2823.70	1751.77	1071.93	62.0	45.5	16.5	5.0	7.2	5.5	494	10.00НДDt	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, гкал	V1, м3	V2, м3	Траб, ч
17.03.19 24:00	2063.419	132734.59	109937.16	10863.46
23.02.19 24:00	1975.473	129910.89	108185.39	10369.46
Итого:	87.945	2823.70	1751.77	494.00

Отчетный период: **528ч**Время работы: **494ч**Суммарное время отказа: **10.00ч** = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 10.00
Сбой эл-п(Эл) Неисп.(НЕ) Диап.Gv(ДГ) Диап.t(Dt) dt<min(Dt)Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой RAN-MONITOR, версия: **2.08**