

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 25.01.2019 по 24.02.2019

Потребитель: **ТСН "ТСЖ Неделина 20"**Адрес объекта: **ул. Неделина, дом 20**Теплосчетчик: **015005-2**Версия : **2.61**

Договорные нагрузки:

Нормативные потери:

Формула расчета тепла: **$Q = M1*(h1-hхв) - M2*(h2-hхв)$**

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Объем, м3			Температура, °C				Давл., ати		Время, час		Отказы
		V1	V2	V1-V2	t1	t2	dt	tхв	P1	P2	работы	отказа	
25.01.19	5.198	265.68	210.67	55.01	63.1	52.9	10.2	5.0	7.4	6.0	24.00	0.00	
26.01.19	5.498	270.12	209.30	60.81	63.2	53.2	10.1	5.0	7.4	6.0	24.00	0.00	
27.01.19	5.501	273.72	207.46	66.26	61.1	51.9	9.2	5.0	7.3	5.9	24.00	0.00	
28.01.19	5.200	267.49	210.20	57.30	62.3	52.6	9.8	5.0	7.4	6.0	24.00	0.00	
29.01.19	4.891	265.34	210.93	54.41	61.0	51.6	9.3	5.0	7.4	6.0	24.00	0.00	
30.01.19	4.972	267.34	210.45	56.89	60.7	51.5	9.2	5.0	7.4	6.0	24.00	0.00	
31.01.19	4.955	267.29	210.66	56.63	60.8	51.7	9.1	5.0	7.5	6.0	24.00	0.00	
01.02.19	4.869	265.95	210.71	55.24	60.7	51.6	9.1	5.0	7.4	6.0	24.00	0.00	
02.02.19	5.136	270.84	209.88	60.96	60.5	51.5	9.0	5.0	7.4	6.0	24.00	0.00	
03.02.19	5.266	274.34	208.14	66.20	59.6	51.1	8.5	5.0	7.3	5.9	24.00	0.00	
04.02.19	4.850	265.52	210.32	55.20	60.7	51.7	9.0	5.0	7.4	6.0	24.00	0.00	
05.02.19	4.838	265.95	210.84	55.12	60.8	51.8	8.9	5.0	7.5	6.0	24.00	0.00	
06.02.19	4.723	265.85	209.97	55.88	59.6	51.1	8.5	5.0	7.4	6.0	24.00	0.00	
07.02.19	4.743	264.91	209.28	55.63	60.1	51.6	8.6	5.0	7.5	6.0	24.00	0.00	
08.02.19	4.728	263.95	209.50	54.45	60.5	51.8	8.7	5.0	7.5	6.0	24.00	0.00	
09.02.19	4.944	268.70	208.85	59.84	60.0	51.5	8.5	5.0	7.4	6.0	24.00	0.00	
10.02.19	5.378	276.58	205.72	70.86	59.3	51.3	8.0	5.0	7.3	5.9	24.00	0.00	
11.02.19	4.822	266.50	208.72	57.78	59.8	51.3	8.5	5.0	7.4	6.0	24.00	0.00	
12.02.19	4.647	264.82	209.86	54.96	59.4	51.0	8.4	5.0	7.5	6.0	24.00	0.00	
13.02.19	4.954	268.20	209.25	58.95	60.6	52.1	8.6	5.0	7.5	6.0	24.00	0.00	
14.02.19	4.892	268.12	210.70	57.41	60.2	51.4	8.8	5.0	7.5	6.0	24.00	0.00	
15.02.19	4.712	265.16	211.25	53.91	60.3	51.5	8.8	5.0	7.5	6.1	24.00	0.00	
16.02.19	5.011	269.51	210.18	59.33	60.5	51.8	8.8	5.0	7.4	6.0	24.00	0.00	
17.02.19	5.149	275.03	207.88	67.15	58.8	50.8	8.0	5.0	7.3	5.9	24.00	0.00	
18.02.19	4.686	265.29	210.66	54.63	59.6	50.9	8.6	5.0	7.5	6.0	24.00	0.00	
19.02.19	4.988	268.68	210.70	57.98	61.1	52.2	8.8	5.0	7.5	6.0	24.00	0.00	
20.02.19	4.579	212.52	155.85	56.67	60.0	49.9	10.1	5.0	7.5	6.0	24.00	0.00	
21.02.19	4.437	144.20	85.26	58.94	60.6	45.8	14.8	5.0	7.6	5.9	24.00	0.00	
22.02.19	4.860	148.72	85.05	63.66	62.2	46.5	15.7	5.0	7.6	5.9	24.00	0.00	
23.02.19	4.951	150.30	84.84	65.46	62.1	46.5	15.6	5.0	7.5	5.9	24.00	0.00	
24.02.19	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00НД	
Итого:	148.381	7626.61	5863.09	1763.52	60.6	51.4	9.3	5.0	7.4	6.0	720	0.00НД	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, гкал	V1, м3	V2, м3	Траб, ч
24.02.19 24:00	1975.473	129910.89	108185.39	10369.46
24.01.19 24:00	1827.092	122284.28	102322.30	9649.46
Итого:	148.381	7626.61	5863.09	720.00

Отчетный период: **744ч**
 Время работы: **720ч**
 Суммарное время отказа: **0.00ч** = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Сбой эл-п(Эл) Неисп.(НЕ) Диап.Gv(ДГ) Диап.t(Dt) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика: