

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 24.02.2019 по 17.03.2019

Потребитель: **ТСН "ТСЖ Неделина 20"**
 Адрес объекта: **ул. Неделина, дом 20**
 Теплосчетчик: **015005-1**
 Договорные нагрузки:
 Формула расчета тепла: **$Q = M1*(h1-h2)$**

Версия : **2.61**
 Нормативные потери:

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
24.02.19	9.726	993.13	993.56	-0.43	56.5	46.7	9.8	8.2	6.8	24.00	0.00	
25.02.19	9.429	990.94	991.34	-0.38	56.2	46.7	9.5	8.2	6.8	24.00	0.00	
26.02.19	9.156	991.38	991.75	-0.38	55.7	46.4	9.2	8.3	6.8	24.00	0.00	
27.02.19	8.955	993.28	993.63	-0.36	54.9	45.9	9.0	8.2	6.7	24.00	0.00	
28.02.19	6.656	899.88	900.16	-0.27	50.1	42.7	7.4	7.7	6.4	24.00	0.00	
01.03.19	6.278	754.06	753.72	0.32	50.6	42.3	8.3	7.0	5.9	24.00	0.00	
02.03.19	9.858	994.81	995.59	-0.75	56.5	46.6	9.9	8.0	6.6	24.00	0.00	
03.03.19	9.479	994.91	995.69	-0.82	55.4	45.9	9.5	7.8	6.3	24.00	0.00	
04.03.19	9.330	994.84	995.56	-0.70	55.2	45.9	9.4	8.0	6.5	24.00	0.00	
05.03.19	4.748	653.66	653.38	0.29	47.5	40.3	7.2	6.7	5.1	16.00	8.00	Dt
06.03.19	8.803	995.34	995.94	-0.59	52.3	43.5	8.8	7.7	6.2	24.00	0.00	
07.03.19	9.594	996.16	996.81	-0.67	54.8	45.2	9.6	7.7	6.2	24.00	0.00	
08.03.19	8.253	993.19	993.88	-0.72	51.2	42.9	8.3	7.6	6.2	24.00	0.00	
09.03.19	6.434	993.00	993.81	-0.78	45.5	39.1	6.5	7.6	6.1	24.00	0.00	
10.03.19	7.325	991.31	992.06	-0.77	48.6	41.2	7.4	7.6	6.1	24.00	0.00	
11.03.19	7.249	990.75	991.63	-0.84	48.6	41.3	7.3	7.6	6.1	24.00	0.00	
12.03.19	8.311	991.72	992.38	-0.66	52.0	43.7	8.4	7.6	6.2	24.00	0.00	
13.03.19	9.117	993.06	993.56	-0.50	54.5	45.3	9.2	8.0	6.5	24.00	0.00	
14.03.19	8.867	987.06	987.53	-0.48	53.5	44.5	9.0	7.9	6.5	24.00	0.00	
15.03.19	7.927	995.28	995.81	-0.53	50.6	42.7	8.0	7.9	6.5	24.00	0.00	
16.03.19	8.305	991.50	991.22	0.27	52.0	43.6	8.4	7.9	6.5	24.00	0.00	
17.03.19	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	НД
Итого:	173.79620179.25	20189	20189	-9.73	52.6	44.0	8.6	7.8	6.3	496	8.00	НДt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, гкал	M1, t	M2, t	Траб, ч
17.03.19 24:00	2849.556	351244.88	351961.00	10954.50
23.02.19 24:00	2675.760	331065.63	331772.00	10458.50
Итого:	173.796	20179.25	20189.00	496.00

Отчетный период: **528ч**
 Время работы: **496ч**
 Суммарное время отказа: **8.00ч** = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 8.00
 Сбой эл-п(Эл) Неисп.(НЕ) Диап.Gv(ДГ) Диап.t(Дт) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:

Представитель
поставщика: