

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.03.2019 по 21.04.2019

Потребитель: ТСН "ТСЖ Неделина 20"
 Адрес объекта: ул. Неделина, дом 20
 Теплосчетчик: 015005-1
 Договорные нагрузки:
 Формула расчета тепла: $Q = M1*(h1-h2)$

Версия: 2.61
 Нормативные потери:

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл.,ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.03.19	7.530	991.91	992.53	-0.61	49.4	41.8	7.6	7.9	6.4	24.00	0.00	
18.03.19	6.578	994.06	994.53	-0.49	46.4	39.8	6.6	7.9	6.4	24.00	0.00	
19.03.19	6.505	994.38	994.91	-0.54	46.2	39.7	6.5	7.9	6.4	24.00	0.00	
20.03.19	6.207	993.31	994.03	-0.73	45.0	38.7	6.2	7.6	6.1	24.00	0.00	
21.03.19	6.851	993.09	993.81	-0.68	47.3	40.4	6.9	7.6	6.2	24.00	0.00	
22.03.19	7.291	995.06	995.69	-0.66	48.5	41.2	7.3	7.7	6.2	24.00	0.00	
23.03.19	7.017	993.84	994.50	-0.65	47.7	40.6	7.0	7.6	6.2	24.00	0.00	
24.03.19	7.567	992.50	993.09	-0.61	49.6	42.0	7.6	7.6	6.2	24.00	0.00	
25.03.19	6.805	993.25	993.97	-0.69	47.2	40.4	6.8	7.6	6.1	24.00	0.00	
26.03.19	6.448	992.50	993.16	-0.66	46.4	40.0	6.5	7.6	6.2	24.00	0.00	
27.03.19	7.477	992.47	992.91	-0.44	49.6	42.1	7.5	8.0	6.5	24.00	0.00	
28.03.19	7.376	994.72	995.25	-0.54	49.3	41.9	7.4	8.0	6.5	24.00	0.00	
29.03.19	6.983	1004.22	1004.81	-0.59	48.1	41.2	6.9	8.0	6.5	24.00	0.00	
30.03.19	5.181	992.03	992.59	-0.56	42.4	37.2	5.2	7.9	6.5	24.00	0.00	
31.03.19	3.983	993.75	994.34	-0.59	38.2	34.2	4.0	7.9	6.4	24.00	0.00	
01.04.19	6.164	1000.19	1000.75	-0.55	45.2	39.0	6.2	8.0	6.5	24.00	0.00	
02.04.19	6.637	1001.16	1001.66	-0.53	47.2	40.6	6.6	7.9	6.5	24.00	0.00	
03.04.19	5.693	996.53	997.28	-0.74	44.4	38.7	5.7	7.6	6.2	24.00	0.00	
04.04.19	5.252	989.97	990.72	-0.73	42.8	37.5	5.3	7.5	6.1	24.00	0.00	
05.04.19	5.448	989.53	990.22	-0.73	43.4	37.9	5.5	7.6	6.1	24.00	0.00	
06.04.19	5.791	989.84	990.53	-0.68	44.3	38.4	5.8	7.6	6.1	24.00	0.00	
07.04.19	5.645	987.81	988.41	-0.62	44.0	38.3	5.7	7.6	6.1	24.00	0.00	
08.04.19	4.778	989.19	989.88	-0.67	41.2	36.4	4.8	7.6	6.1	24.00	0.00	
09.04.19	3.186	984.56	985.19	-0.61	35.7	32.4	3.2	7.6	6.1	24.00	0.00	
10.04.19	3.530	987.19	987.69	-0.51	36.7	33.1	3.5	7.9	6.4	24.00	0.00	
11.04.19	4.883	989.34	989.84	-0.49	41.8	36.9	4.9	7.9	6.5	24.00	0.00	
12.04.19	5.292	989.84	990.34	-0.50	43.0	37.6	5.3	7.9	6.5	24.00	0.00	
13.04.19	5.508	988.63	989.09	-0.47	43.7	38.1	5.5	7.9	6.5	24.00	0.00	
14.04.19	6.326	1014.69	1015.25	-0.55	45.9	39.7	6.2	8.0	6.4	24.00	0.00	
15.04.19	5.226	989.38	989.81	-0.45	42.6	37.3	5.3	7.9	6.4	24.00	0.00	
16.04.19	4.446	987.78	988.38	-0.59	40.1	35.6	4.5	7.8	6.3	24.00	0.00	
17.04.19	4.642	988.31	989.00	-0.70	40.8	36.1	4.7	7.5	6.1	24.00	0.00	
18.04.19	4.485	988.69	989.31	-0.60	40.5	35.9	4.5	7.5	6.1	24.00	0.00	
19.04.19	4.373	988.09	988.72	-0.64	39.9	35.5	4.4	7.5	6.1	24.00	0.00	
20.04.19	3.898	948.66	949.31	-0.65	39.0	34.9	4.1	7.5	6.1	23.00	1.00	
21.04.19	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	
Итого:	201.000	34700.47	34721.5	-21.03	44.1	38.3	5.8	7.7	6.3	839	1.00	NDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, гкал	M1, t	M2, t	Траб, ч
21.04.19 24:00	3050.556	385945.34	386682.50	11793.50
16.03.19 24:00	2849.556	351244.88	351961.00	10954.50
Итого:	201.000	34700.47	34721.50	839.00

Отчетный период: **864ч**
 Время работы: **839ч**
 Суммарное время отказа: **1.00ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 1.00**
 Сбой эл-п(Эл) Неисп.(НЕ) Диап.Gv(ДГ) Диап.t(Дт) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика: